Accréditation
N° 1-6446
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

Cde : EA260077

Reçu EVRY, le 11/05/2026 **Prélevé le** 11/05/26
Demandeur: EAU DE GRAND PARIS SUD
ClientID: PI N18
Description:
Nature: EAU DE CONSOMMATION HUMAINE
Commentaire:
17 RUE DE LA CROIX DE GERVILLE 91450 SOISY SUR SEINE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND PARIS SUD
Rond Point de la Demi Lune

EVRY, le 26 - mai - 26

RAPPORT D'ESSAI
EV26-13343 Page 1 sur 3

Ref. labo : EV26-13343.001

INFORMATIONS RELATIVE AU PRELEVEMENT ET AUX ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES SUR SITE

TEMPERATURE DE L`ENCEINTE A RECEPTION (°C)	18
HEURE DE PRELEVEMENT	10H20
TEMPERATURE PRELEVEMENT (°C)	18
NOM DU PRELEVEUR (Donnée fournie par le client)	CLIENT MICHEL,J
CHLORE LIBRE IN SITU (mg/L)	0,22
CHLORE TOTAL IN SITU (mg/L)	0,38
TURBIDITE IN SITU (NTU)	0.73

INFORMATIONS RELATIVES A L 'ANALYSE DE L'ECHANTILLON EN LABORATOIRE

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
POTENTIEL HYDROGENE	pH NFEN ISO 10523 / T° méthode interne	11/05/2026				
(Ev*) pH A TEMPERATURE CI-DESSOUS			**7,3**	Unité pH	±10 %	6,50 / 9
(Ev) TEMPERATURE A PRISE DU pH			21,1	°C		
TURBIDITE	NF EN ISO 7027-1	11/05/2026				
(Ev*) TURBIDITE			**<0,3**	NFU	±30 %	/ 2
CONDUCTIVITE à 25°C(Correction à l'aide d'un dispositif de compensation de température)	NF EN 27888	11/05/2026				
(Ev*) CONDUCTIVITE à 25°C (Correction par compensation de température)			**529**	µS/cm	±2 %	200 / 1 100
(Ev) TEMPERATURE DE MESURE			21,1	°C		
COULEUR VRAIE APRES FILTRATION SUR 0.45µm (Mesure par spectrophotométrie)	Méthode interne MLE-MO-LAB-087	12/05/2026				
(Ev*) COULEUR VRAIE (après filtration 0.45µm)			**<5**	u. Hazen	±25 %	/ 15
AMMONIUM (analyse réalisée sur échantillon filtré)	NF ISO 15923-1	12/05/2026				
(Ev*) AMMONIUM			**0,02**	mg/L	±30 %	/ 0,10
NITRITES (analyse réalisée sur échantillon filtré)	NF ISO 15923-1	12/05/2026				
(Ev*) NITRITES			**<0,01**	mg/L	±25 %	/ 0,50
NITRATES (analyse réalisée sur échantillon filtré)	NF ISO 15923-1	12/05/2026				
(Ev*) NITRATES			**24,5**	mg(NO3)/L	±30 %	/ 50
ELEMENTS SOLUBLES A PH 2		12/05/2026				
(Ev*) METAUX SOLUBLES A pH=2			-			
ELEMENTS PAR ICP-AES	NF EN ISO 11885	18/05/2026				
(Ev*) ALUMINIUM			**39,9**	µg/L	±25 %	/ 200

		Commencé	Résultats	Unités	U	Min / Max
ELEMENTS PAR ICP-AES	NF EN ISO 11885	18/05/2026				
(Ev*) FER			**<10,0**	µg/L	±30 %	/ 200
DATE ET HEURE DE DEBUT D ANALYSE - MICROBIOLOGIE						
(Ev) DATE DE DEBUT D ANALYSE - MICROBIOLOGIE			11/05/2026			
(Ev) HEURE DE DEBUT D ANALYSE - MICROBIOLOGIE			14:14			
GERMES AEROBIES 22°C	NF EN ISO 6222	11/05/2026				
(Ev*) GERMES AEROBIES 22°C			5	UFC/ML		
GERMES AEROBIES 36°C	NF EN ISO 6222	11/05/2026				
(Ev*) GERMES AEROBIES 36°C			4	UFC/ML		
COLIFORMES	NF EN ISO 9308-1 - Septembre 2000	11/05/2026				
(Ev*) COLIFORMES			**0**	germe/10 0 mL		/ 0
ESCHERICHIA COLI	NF EN ISO 9308-1 - Septembre 2000	11/05/2026				
(Ev*) ESCHERICHIA COLI			**0**	germe/10 0 mL		/ 0
ENTEROCOQUES INTESTINAUX	NF EN ISO 7899-2	11/05/2026				
(Ev*) ENTEROCOQUES INTESTINAUX			**0**	germe/10 0 mL		/ 0
BACTERIES SULFITO-REDUCTRICES + SPORES	NF EN 26461-2	11/05/2026				
(Ev*) BACTERIES SULFITO REDUCTRICES + SPORES			**0**	germe/10 0 mL		/ 0

Cette eau présentait le jour du prélèvement des caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques CONFORMES aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l`arrêté du 11 janvier 2007 modifié par l`arrêté du 30 décembre 2022.*

LIMITES de qualité obligatoires : paramètres définis par le code de la santé publique comme pouvant directement représenter un danger pour la santé humaine.
REFERENCES de qualité : valeur indicative à respecter établi par le code de la santé publique à des fins de suivi des installations de production et de distribution d`eau et d`évaluation des risques pour la santé humaine.

Les incertitudes de mesures ne sont pas prises en compte lors de déclarations de conformité.

PAULINE MARTINELLI
CHARGÉE D AFFAIRES
(signature électronique)

U Incertitude élargie (K=2)
L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l 'accréditation qui sont identifiés par le symbole suivant : " (*) " (portée disponible sur www.cofrac.fr). L'usage par le client de la marque COFRAC figurant sur le rapport d'essais est interdit .

(Ev*) : Essai réalisé à SGS France EIHT (I&E) à Evry - COFRAC N° 1-6446

(Ev) : Essai réalisé à SGS France EIHT (I&E) à Evry

(P) : Paramètre physico chimique réalisé lors du prélèvement

En cas d'incident conduisant à rendre un ou plusieurs résultats non couverts par l'accréditation COFRAC, ceux-ci ne sont par conséquent, ni présumés conformes au référentiel d'accréditation ni couverts par les accords de reconnaissance internationaux. Dans ce cas, la transmission à un tiers ou l' affichage de ces résultats est interdit .

Le présent rapport d'essai comporte 3 page(s). Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Aucune modification ni altération ne pourra y être portée après communication. Si vous souhaitez incorporer dans vos documents un rapport d'essai, il doit être inclus entièrement.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis aux essais et est émis par la Société conformément à ses conditions Générales de Services (disponibles sur www.sgs.com/en/terms-and-conditions/general-conditions-of-services-francais).

Tout porteur de ce document est prévenu que les informations qu'il contient reflètent uniquement les constatations de la Société au moment de son intervention et, cas échéant, dans la limite des instructions du Client. La responsabilité de la Société est exclusivement engagée vis -à-vis de son Client. Ce document ne saurait exonérer toute partie à une transaction d 'exercer pleinement tous ses droits et remplir toutes ses obligations légales et contractuelles. Toute modification non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale et les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires.

Si le prélèvement n'est pas réalisé par la structure SGS France division EIHT, les caractéristiques associées à l'échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Le laboratoire est exonéré de toute responsabilité sur les résultats impactés par des informations fournies par le client.